

## DAKLARACJA ZGODNOŚCI UE

1. Sprzęt/urządzenia: model pomp ciepła **KITA SERIA P**
2. Nazwa producenta i adres: TEMPLARI S.p.A., via Cesare Battisti, 169 - 35031 Abano Terme (PD) – Italia
3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
4. Przedmiot deklaracji:

Model pompy ciepła	Czynnik	Max. dopuszczalne ciśnienie
KITA SP 8T	R290	31 bar
KITA SP 10T	R290	31 bar
KITA SP 12T	R290	31 bar
KITA SP 8	R290	31 bar
KITA SP 10	R290	31 bar
KITA SP 12	R290	31 bar
MP-14	R290	31 bar
MP-16	R290	31 bar
MP-18	R290	31 bar
MP-20	R290	31 bar
LP-22	R290	31 bar
LP-26	R290	31 bar
LP 28	R290	31 bar
LP 32	R290	31 bar
LP 35	R290	31 bar
LP Plus-35	R290	31 bar
LP Plus-40	R290	31 bar
HRP-10	R290	31 bar
HRP-12	R290	31 bar
HRP-14	R290	31 bar
HRP-16	R290	31 bar

Procedura oceny zgodności:

Moduł A2: Wewnętrzna kontrola produkcji oraz nadzorowane kontrole urządzeń ciśnieniowych

Opis urządzeń ciśnieniowych:

Podzespoły	Kategoria PED	Moduł oceny zgodności
Sprężarka	II	Moduł H
Zawór ograniczający ciśnienie	IV	Moduł B+D
Zawór 4-drogowy	II	Moduł A2
Odbiornik cieczy	II	Moduł D1
Zawór nadmiarowy ciśnienia	IV	Moduł H1
Akumulator ssący	II	Moduł D1
Rurociąg	Art. 4.3	Nie dotyczy

5. Przedmiot tej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi zharmonizowanymi przepisami UE: (PED) 2014/68/UE (PED); (MD) 2006/42/CE; (LVD) 2014/35/UE; (EMC) 2014/30/UE.

6. Odniesienie do norm zharmonizowanych:

UNI EN 378-2:2017; UNI EN 14511:2018; UNI EN 14825:2019; EN 55014-1:2006+A1 :2009; EN 55014-2:1997+A:2001+A2:2008; EN 61000-3-2:2006+A1, A2:2009; EN 61000-4-2:2008; 61000-4-4:2008, EN 61000-4-5/6:2008.

7. Jednostka notyfikowana ds. oceny zgodności w zakresie PED:

Podmiot notyfikowany 0425 ICIM S.p.A Piazza don E. Mapelli, 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Italia. Numer certyfikatu: 0425 PED 004818-01

8. Dodatkowe informacje:

Niniejsza deklaracja jest ważna pod warunkiem, że przedmiot deklaracji jest użytkowany i przechowywany zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją obsługi.  
Deklaracja traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian niebędących częścią zwykłej i nadzwyczajnej konserwacji oraz instrukcji zawartych w instrukcji obsługi i instrukcja konserwacji.



**TEMPLARI**  
Templari S.p.A. Via C. Galvani, 109 - 35031 Abano Terme (PD)  
Tel. +39 0498597180  
Cod. Fisc. e Part. IVA: 04128520287  
www.templari.com - info@templari.com  
Ing. Gianluca Masiero