

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

1. Sprzęt:
Model pompy ciepła: **KITA AIR R32 - KITA AIR COLD R32 - KITA LR25 - KITA LR30 - KITA LR35 - KITA LR35 COLD - KITA LR PLUS**
2. Nazwa i adres producenta:
TEMPLARI S.p.A., via Cesare Battisti, 169 - 35031 Abano Terme (PD) - Włochy
3. Niniejsza deklaracja zgodności jest wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.
4. Podmiot oświadczenia:

<i>Model pompy ciepła</i>	<i>Czynnik chłodniczy</i>	<i>Maksymalne dopuszczalne ciśnienie</i>
KITA-AIR R32	R32	40,5 bara
KITA-AIR COLD R32	R32	40,5 bara
KITA LR 25	R32	40,5 bara
KITA LR 30	R32	40,5 bara
KITA LR 35	R32	40,5 bara
KITA LR 35 COLD	R32	40,5 bara
KITA LR PLUS	R32	40,5 bar

Procedura oceny zgodności:

Moduł A2: Wewnętrzna kontrola produkcji oraz nadzorowane kontrole urządzeń ciśnieniowych

Moduł A2 - Wewnętrzna kontrola produkcji połączona z oficjalnymi kontrolami urządzeń ciśnieniowych przeprowadzanymi w losowych odstępach czasu.


Opis urządzeń ciśnieniowych:

<i>Komponent</i>	<i>Kategoria PED</i>	<i>Moduł oceny zgodności</i>
Sprężarka	II	Moduł H
Zawór ograniczający ciśnienie	IV	Moduł B+D
Zawór 4-drogowy	II	Moduł A2
Odbiornik cieczy	II	Moduł D1
Ciśnieniowy zawór nadmiarowy	IV	Moduł H1
Separator ssania	II	Moduł D1
Rurociągi i zawory	Ad. 4.3	N.A. / Nie dotyczy

5. Przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi zharmonizowanymi przepisami UE:
Dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych (PED) 2014/68/UE; dyrektywa w sprawie maszyn (MD) 2006/42/WE; dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE; dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE.

6. Odniesienie do norm zharmonizowanych ; *Odniesienie do innych specyfikacji technicznych, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność.* **UNI EN 378-2:2017; UNI EN 14511:2018; UNI EN 14825:2019; EN 55014-1:2006+A1 :2009; EN 55014-2:1997+A:2001+A2:2008; EN 61000-3-2:2006+A1, A2:2009; EN 61000-4-2:2008; 61000-4-4:2008, EN 61000-4-5/6:2008.**
7. Jednostka notyfikowana przeprowadzająca ocenę zgodności dla PEO] *Nazwa i adres jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła ocenę zgodności dla dyrektywy PED:*
Jednostka notyfikowana 0425 ICIM S.p.A Piazza don E. Mapelli, 75 -20099 Sesto San Giovanni (MI) Włochy. Numer *certyfikatu*: 0425 PED 004818-01
8. *Dodatkowe informacje:*
Niniejsza deklaracja jest ważna pod warunkiem, że przedmiot deklaracji jest używany i przechowywany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami instrukcji obsługi.
Deklaracja traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian, które nie są częścią zwykłej i nadzwyczajnej konserwacji oraz instrukcji zawartych w podręczniku użytkownika i konserwacji.

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta
Abano Terme (PDj), 20/03/2023



Ing. Gianluca Masiero