

# KITA LP-32 / R290

<b>Model</b>	KITA LP-32 3Ph			PRODUCENT  			
<b>Wersja</b>	MONOBLOK						
Rodzaj źródła/odbiornika ciepła:	Powietrze - woda						
Niskotemperaturowa pompa ciepła:							
Wyposażony w dodatkową grzałkę:	Nie						
Warunki klimatyczne:	Klimat umiarkowany						
Aplikacja temperatury:	Aplikacja w temperaturach 35°C						
Dane według EU 811/2013							
Znamionowa moc cieplna*				27 kW			
SCOP <sub>on</sub> / SCOP				5,22			
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ( $\eta_s$ )				205 %			
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń				A+++			
Deklarowana wydajność przy częściowym obciążeniu w temperaturze zewnętrznej T <sub>j</sub>				Deklarowany współczynnik wydajności dla częściowego obciążenia przy temperatura zewnętrzna T <sub>j</sub>			
T <sub>j</sub> = -7 °C	Pdh	24,12	kW	T <sub>j</sub> = -7 °C	COPd	3,21	-
T <sub>j</sub> = +2 °C	Pdh	14,68	kW	T <sub>j</sub> = +2 °C	COPd	5,14	-
T <sub>j</sub> = +7 °C	Pdh	9,44	kW	T <sub>j</sub> = +7 °C	COPd	6,87	-
T <sub>j</sub> = +12 °C	Pdh	9,60	kW	T <sub>j</sub> = +12 °C	COPd	9,45	-
T <sub>j</sub> = T <sub>biv</sub>	Pdh	24,12	kW	T <sub>j</sub> = T <sub>biv</sub>	COPd	3,21	-
T <sub>j</sub> = TOL	Pdh	22,33	kW	T <sub>j</sub> = TOL	COPd	2,93	-
T <sub>j</sub> = -15 °C (jeśli TOL < -20 °C)	Pdh	19,83	kW	T <sub>j</sub> = -15 °C (jeśli TOL < -20 °C)	COPd	2,79	-
Temperatura biwalentna				Dla pomp ciepła powietrze-woda:			
T <sub>biv</sub>	-7	°C		T <sub>j</sub> = -15°C (jeśli TOL<-20°C)	TOL	-25	°C
				Limit temp. wody grzewczej			
				WTOL	65	°C	
Pobór mocy w trybach innych niż tryb aktywny				Dodatkowa grzałka			
Tryb wyłączenia	POFF	24,0	W	Znamionowa moc cieplna	Psup	-	kW
Tryb wyłączenia termostatu	P	31,0	W				
Tryb czuwania	PSB	24,0	W	Rodzaj poboru energii	-		
Tryb grzałki krateru sprężarki	Pck	35,0	W				
Inne przedmioty							
Kontrola pojemności		Stałe wyjście					
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz pomieszczeń	LWA	61	dB	Znamionowy przepływ powietrza, na zewnątrz	16261	m <sup>3</sup> /h	
Roczne zużycie energii	QHE	10791	kWh/rok	Znamionowe natężenie przepływu glikolu lub wody, zewnętrzny wymiennik ciepła	-	m <sup>3</sup> /h	
Zatwierdził: <b>TEMPLARI S.p.A. Via C.Battisti 169 35031 Abano Terme (PD) - Italy</b>							
*W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna jest równa obciążeniu projektowemu do ogrzewania oraz znamionowej mocy cieplnej dodatkowej wydajności do ogrzewania sup(T <sub>j</sub> )							

Wyprodukowane przez:  
TEMPLARI S.p.A

Dystrybutor:  
HC Group Sp. z o.o.  
[biuro@homecomfort.com.pl](mailto:biuro@homecomfort.com.pl)  
[www.homecomfort.com.pl](http://www.homecomfort.com.pl)

# KITA LP-32 / R290

<b>Model</b>	KITA LP-32 3Ph			PRODUCENT  			
<b>Wersja</b>	MONOBLOK						
Rodzaj źródła/odbiornika ciepła:	Powietrze - woda						
Niskotemperaturowa pompa ciepła:							
Wyposażony w dodatkową grzałkę:	Nie						
Warunki klimatyczne:	Klimat umiarkowany						
Aplikacja temperatury:	Aplikacja w temperaturach 55°C						
Dane według EU 811/2013							
Znamionowa moc cieplna*				26 kW			
SCOP <sub>on</sub> / SCOP				4,00			
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ( $\eta_s$ )				157 %			
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń				A+++			
Deklarowana wydajność przy częściowym obciążeniu w temperaturze zewnętrznej T <sub>j</sub>				Deklarowany współczynnik wydajności dla częściowego obciążenia przy temperatura zewnętrzna T <sub>j</sub>			
T <sub>j</sub> = -7 °C	Pdh	23,25	kW	T <sub>j</sub> = -7 °C	COPd	2,27	-
T <sub>j</sub> = +2 °C	Pdh	14,15	kW	T <sub>j</sub> = +2 °C	COPd	3,99	-
T <sub>j</sub> = +7 °C	Pdh	9,55	kW	T <sub>j</sub> = +7 °C	COPd	5,31	-
T <sub>j</sub> = +12 °C	Pdh	9,30	kW	T <sub>j</sub> = +12 °C	COPd	7,78	-
T <sub>j</sub> = T <sub>biv</sub>	Pdh	23,25	kW	T <sub>j</sub> = T <sub>biv</sub>	COPd	2,27	-
T <sub>j</sub> = TOL	Pdh	21,55	kW	T <sub>j</sub> = TOL	COPd	2,00	-
T <sub>j</sub> = -15 °C (jeśli TOL < -20 °C)	Pdh	19,32	kW	T <sub>j</sub> = -15 °C (jeśli TOL < -20 °C)	COPd	1,99	-
Temperatura biwalentna	T <sub>biv</sub>	-7	°C	Dla pomp ciepła powietrze-woda: T <sub>j</sub> = -15°C (jeśli TOL<-20°C)	TOL	-25	°C
				Limit temp. wody grzewczej	WTOL	65	°C
Pobór mocy w trybach innych niż tryb aktywny				Dodatkowa grzałka			
Tryb wyłączenia	POFF	24,0	W	Znamionowa moc cieplna	Psup	-	kW
Tryb wyłączenia termostatu	P	31,0	W				
Tryb czuwania	PSB	24,0	W	Rodzaj poboru energii	-		
Tryb grzałki krateru sprężarki	Pck	35,0	W				
Inne przedmioty							
Kontrola pojemności	Stałe wyjście						
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz pomieszczeń	LWA	61	dB	Znamionowy przepływ powietrza, na zewnątrz	16261	m <sup>3</sup> /h	
Roczne zużycie energii	QHE	13575	kWh/rok	Znamionowe natężenie przepływu glikolu lub wody, zewnętrzny wymiennik ciepła	-	m <sup>3</sup> /h	
Zatwierdził: <b>TEMPLARI S.p.A. Via C.Battisti 169 35031 Abano Terme (PD) - Italy</b>							
*W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna jest równa obciążeniu projektowemu do ogrzewania oraz znamionowej mocy cieplnej dodatkowej wydajności do ogrzewania sup(T <sub>j</sub> )							

Wyprodukowane przez:  
TEMPLARI S.p.A

Dystrybutor:  
HC Group Sp. z o.o.  
[biuro@homecomfort.com.pl](mailto:biuro@homecomfort.com.pl)  
[www.homecomfort.com.pl](http://www.homecomfort.com.pl)